



Carrera 3a No 10-59
Tel. (8) 6373329
Cel. 310-7562905
Paz de Ariporo (Casanare)

AGUA PURA LUKAS

PLANTA DE TRATAMIENTO

ANALISIS DE LABORATORIO

2010

MARZO

MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO	LUGAR DE TOMA MAQUINA SELLADORA	EMPRESA LUKAS	MARCA AGUA PURA LUKAS	FECHA DE ANALISIS MARZO 10 A 16/2010
CLASE DE MUESTRA AGUA TRATADA Y ENVASADA	PRESENTACION AGUA BOLSA 300 C.C.	REGISTRO SANITARIO RSAYC 19100598	RESPONSABLE JOAQUIN SANCHEZ PEREZ	RESULTADO No 363-10
RECOLECTADA POR JAIRO HUMOS	FECHA PRODUCCION MARZO 10/10 - 07:16 A.M.	FECHA RECEPCION MARZO 10/10 - 09:31 A.M.	FECHA VENCIMIENTO ABRIL 10/10	LOTE O31010

ANALISIS F.Q.B. - RESOLUCION No 12186/91 - DECRETO 475/98

ANALISIS FISICO Y QUIMICO

A. BACTERIOLOGICO

OLOR Y SABOR	TEMPERATURA	PH	TURBIDIDAD	CONDUCTIVIDAD	SOLIDOS DISUELTOS	HIERRO TOTAL	COLORO	SULFATOS	NITRITOS	NITRATOS	COLOR REAL	DUREZA TOTAL	DUREZA CALCICA	DUREZA MAGNESICA	ALCALINIDAD	COLIFORMES TOTALES	COLIFORMES FECALES	MESOFILOS
INOBTABLE	10 -+ 110 °c	6,5 - 9,0	2 NTU	50-1000 Microsie mens/cm	200 Mg/L	0,3 Mg/L- Fe	0,5 - 1,0 Mg/L	250 Mg/L - SO4	0,1 Mg/L - NO2	10 NO3	15 Unit Pt - Co	150 Mg/L como	150 mg/L como CaCO3	150 mg/L como CaCO3	200 Mg/L como CaCO2	<2 NMP/100	<2 NMP/100	100 UFC/100 MI
ACEPTABLE	23,10	7,12	0,90	14,30	0,06	0,06	<0,02	<2	<0,006	1,30	9	4	2	2	<1	<2	<2	<10

* Es fiel copia tomada del original, expedida por LABORATORIO AMBIENTAL